

收文編號：1100003859

議案編號：1100504071003300

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國110年5月19日印發

院總第 887 號 政府提案第 17250 號之 2230

案由：國立故宮博物院函，為 110 年度中央政府總預算決議，檢送決議(二十)火警預防對策書面報告，請查照案。

國立故宮博物院函

受文者：立法院

發文日期：中華民國 110 年 3 月 30 日

發文字號：台博綜字第 1100002723 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：大院審議 110 年度中央政府總預算案歲出部分（國立故宮博物院部分）通過決議事項(二十)略以：「……時隔 1 年有餘，允宜針對火警預防對策，再行召開檢討會議，滾動式調整措施並加強辦理相關防救災檢討及演練，切實完善安全維護，俾維護國家文物安全。」1 案（附件 1），檢送書面報告 1 份（附件 2），請鑒察。

說明：依據總統 110 年 2 月 9 日華總一經字第 11000013661 號總統令公布「中華民國 110 年度中央政府總預算案審查總報告（修正本）」歲出部分（關於國立故宮博物院）決議事項第(二十)項辦理。

正本：立法院

副本：立法院教育及文化委員會、立法委員黃國書國會辦公室、本院院長室、黃副院長室、余副院長室、南院處、綜合規劃處（均含附件）

中華民國 110 年 3 月
立法院第 10 屆第 3 會期教育及文化委員會

防救災檢討書面報告

報告機關：國立故宮博物院

大院第10屆第2會期審查110年度中央政府總預算案(國立故宮博物院部分)通過決議事項(二十)略以：「…為確保火災及其他災害發生時，能將損害損失減至最低，國立故宮博物院南部院區除了依消防法相關規定成立自衛消防編組外，應強化人員訓練，應提升人員消防救災能力，並加強夜間安全防護措施與人力配置。時隔1年有餘，允宜針對火警預防對策，再行召開檢討會議，滾動式調整措施並加強辦理相關防救災檢討及演練，切實完善安全維護，俾維護國家文物安全。」

對於大院教育及文化委員會以上決議，謹向各位委員報告，請各位委員支持與指導。

本院南部院區於108年發生空調機房配電盤火警事故，於同年度全數將原模組更新完畢，並業經財團法人台灣大電力研究試驗中心檢測完成。另本院亦從多面向方式研擬預防對策，包括強化防災人員消防演練、增加夜間安全人力及增編預算擴增機房監視系統等，以維護國家文物安全，各項防災作為如下：

一、強化防災演練

- (一) 108 年度定期於上下半年度各辦理一場防災演練；另針對機房火警事件進行模擬處置、檢討演練，並陸續辦理紅外線熱影像儀教育訓練，強化機房安全檢測，以及進行滅火器實地操作訓練，以提高防災應變能力。
- (二) 109 年上下年度各辦理一場自衛消防編組訓練。另針對展廳第一線服務人員辦理每月 2 場相關消防訓練，計有緊急避難引導演練、防災疏散訓練、求救鈕及排煙開關

操作訓練、滅火器操作訓練、防護團基本訓練、自衛消防編組演練，另為加強夜間自衛消防編組應變能力，於 109 年 12 月 17 日夜間辦理無預警消防演練，並針對演練召開 2 次檢討會議，滾動式檢討各項演練成果，強化消防自衛編組人員應變能力。

- (三) 110 年針對展廳第一線服務人員辦理每月 2 場相關消防訓練，並預計於 110 年 5 月份及 11 月份辦理自衛消防編組暨防護團演練，持續針對各種演練進行滾動式檢討，精進各項防災成果。

二、增加夜間消防安全人力

南部院區中控室 24 小時全天候無間斷執行消防安全工作，並監控院區各項安全系統，另已調整夜間保全人力，亦有配置消防機電人員，以強化消防安全工作。

三、園區警報系統盤點

本院南部院區重要機房、庫房、展廳及圖書館均已配備極早期預警系統，另設有光纖偵溫系統，可提供中控室快速預警情資，協助自衛消防編組人員，執行初期滅火，避免損害發生。

本院將持續加強消防演練，期透過演練過程發現問題，檢討精進防災應變作為，以確保文物安全。懇請委員支持本院相關預算及計畫。